



ΡΑΔΙΟΛΕΣΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δη.Να.Κ. Καστοριά 52 100

τηλ. επικ. 69322 20739 - e-mail : info@sz2rck.gr - website: www.sz2rck.gr

Αρ. πρωτ/λου: 91

Καστοριά, 02/11/2020

Θέμα: «Αίτημα προς την Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Καστοριάς για παραχώρηση μονοφασικής φορητής γεννήτριας πετρελαίου για τις ανάγκες της Ραδιολέσχης Καστοριάς SZ2RCK».

Με το παρόν, ως Ραδιολέσχη Καστοριάς SZ2RCK, θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Πολιτική Προστασία της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς, να μας παραχωρήσει μια φορητή μονοφασική γεννήτρια πετρελαίου, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του Συλλόγου μας για ρεύμα, όταν υπάρχει ανάγκη τηλεπικοινωνιακής κάλυψης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων έκτακτων φαινομένων.

Η γεννήτρια θα πρέπει να φέρει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε να ανταποκρίνεται απρόσκοπτα σε δύσκολες συνθήκες τηλεπικοινωνιακής και όχι μόνο ανάγκης. Παρατίθενται τα χαρακτηριστικά αυτής στην επόμενη σελίδα.

Η Ραδιολέσχη Καστοριάς σκεπτόμενη πάντα με γνώμονα την ανάπτυξη των δικτύων, την βελτίωση των επικοινωνιών μεταξύ Ραδιοερασιτεχνών και την κάλυψη των έκτακτων αναγκών ως μέλος της Πολιτικής Προστασίας, αναμένει από εσάς μια θετική απάντηση στο αίτημά της.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Φώτιος Πρασσάς
SV2BXZ



Ο Γραμματέας

Πασχάλης Παπαδημητρίου
SY2CDR

Τεχνικά χαρακτηριστικά μονοφασικής φορητής γεννήτριας πετρελαίου:

Τύπος γεννήτριας	Πετρελαίου – Μονοφασική
Ονομαστική Ισχύς KVA (max)	Τουλάχιστον 5,5KVA
Κινητήρας	DIESEL
Καύσιμο	Πετρέλαιο κίνησης
Ηλεκτρονική (αυτόματη) ρύθμιση στροφών κινητήρα	ΝΑΙ
Θερμικό προστασίας από υπερφόρτωση	ΝΑΙ
Δυνατότητα μεταφοράς	ΝΑΙ (τροχήλατη)
Παροχές ρεύματος (πρίζες) 230V AC	2
Παροχή ρεύματος 12V DC	Ναι (τουλάχιστον 8Ah)
Όργανο ένδειξης της τάσης (βολτόμετρο)	ΝΑΙ
Ενσωματωμένο σταθεροποιητή τάσης AVR	ΝΑΙ
Εκκίνηση	Χειρόμιζα και ηλεκτρονική μίζα
Μπαταρία για την εκκίνηση με μίζα	ΝΑΙ (να συμπεριλαμβάνεται)
Χωρητικότητα δοχείο καυσίμου	Μεγαλύτερο από 12 λίτρα
Βάρος (Kg)	Μικρότερο από 120 Kg